

**Febrúar 2022**

**EFNISLISTI SVEINSPRÓF**

**RAFVÉLAVIRKJUN**

- 3 stk. Segulrofar
- 1 stk. Tímaliði seinn inn
- 1 stk. Tímaliði seinn út
- 2 stk. Yfirálgsvarnir
- 1 stk. Hnappabox fyrir 3 þrýstirofa
- 2 stk. Þrýstirofar fyrir ræsingu
- 1 stk. Þrýstirofi fyrir stöðvun
- 4 stk. Endastopp fyrir DIN skinnu
- 20 stk. 4 mm<sup>2</sup> raðtengi
- 50 stk. Einangraðar endahulsur fyrir 1,5 mm<sup>2</sup> vír
- 50 stk. Einangraðar endahulsur fyrir 1,0 mm<sup>2</sup> vír
- 1 stk. Kló með jarðtengingu
- 15 m 1,5 mm<sup>2</sup> Fínþættur vír til tenginga
- 20 m 1,0 mm<sup>2</sup> Fínþættur vír til tenginga
- 0,5 m 3x0,75 mm<sup>2</sup> snúra
- 2 m 5x1 mm<sup>2</sup> Stýrisstrengur fínþættur
- 1 m Álrör fyrir stýrisstreng
- Festingar og skrúfur fyrir álrör
- Skrúfur fyrir hnappabox
- 1 stk. Nippill og ró M20
- 1 stk. Nippill og ró fyrir hnappabox

Athugið:

**1. Spólurofar skulu hafa minnst:**

3 Normal opnar snertur fyrir kraftrás

2 Normal opnar hjálparsnertur

2 Normal lokaðar hjálparsnertur

Stýrispena 230 VAC

**2. Tímaliðar skulu hafa minnst:**

1 Normal opnar snertu

1 Normal lokaða snertu

Tímasvið 2-60 sek.

Stýrispena liðana skal vera 230 VAC

**3. Yfirálagsvarnir:**

Stillisvið straums skal vera á bilinu 0,5-10 A