

Raflagnir og stýringar

Próf 01a

5. – 15. febrúar 2025

Nafn: _____

Kennitala: _____

Heimilisfang: _____

Hjálpargögn: Handverkfæri, mælitæki, HB ÍST 200:2024

Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna og skriffæri.

Skýringar á verkefnum: Byrja skal á að staðsetja búnað í töflu samkvæmt einlínnumynd. Ganga skal frá og fulltengja þann búnað sem í töflu á að koma, áður en byrjað er á lögnum. Lagnir frá töflu leggjast samkvæmt raflagnateikningu, einlínu- og sniðmynd. Leggja skal Cat streng fyrir fjarskiptatengil í tenglarennu samkvæmt sniðmynd og skal staðsetja gagnatengil á din skinnu fyrir fjarskipti í fjarskiptahólfi við hliðina á mælahólfi í aðaltöflu. Allar láréttar lagnir leggjast í loftkverk. Að loknu þessu skal tengja stýritöflu. Að öðru leiti ákveður próftaki sjálfur lagnir með hliðsjón af því efni, sem hann hefur til að vinna úr. Heimtaug kemur beint í töflukassa.

Fylgja skal kröfum rafveitna og Húsnaðis- og mannvirkjastofnunar í hvívetna.

10:00 – 19:15


Matarhlé kl:13:00 – 14:00 og kaffihlé síðdegis, 15 mín.

Úrlausnartími: 8 klst.

Gangi þér vel !

Áritun prófdómara

Dags	Bás	Skilað kl.	Aukablöð	Kvittun



A	Útgáfa		Breyting		Dagsetning		Gert		Samp.		Sveinsprófsnefnd rafiðna, sterkstraum	Verkheiti	Raflagnir - Stýringar				Ferli: RAFLAG-01.a		Stæti: Staður: Reykjavík		A						
			Uppfærð teikning		Feb.2024		BjarniS.						Raflagnir og stýringar í básum Rafmennt				Fyrri:		Næsta:			Mkv: Ekki í kvarða		Útg.			
			Uppfærð teikning		13.03.2022		BjarniS.										Númer:		01a			Dags.: 25.09.2005					
			Uppfærð teikning		24.02.2021		BjarniS.						Skráning														
													Hannað SigSig				Teikn. SigSig og Stefán					Samp.					
8		7		6		5		4		3		2		1													

