



Sveinsprófsnefnd sterkstraums

Raflagnir og stýringar Próf 01a

5.- 6 júní 2019

Nafn: _____

Kennitala: _____

Heimilisfang: _____

Hjálpargögn: Handverkfæri, mælitæki, Staðall ÍST 200: 2006
Tæknilegir tengiskilmálar rafveitna og skriffæri.

Skýringar á verkefnum: Byrja skal á að staðsetja búnað í töflu samkvæmt einlínunmynd. Ganga skal frá og fulltengja þann búnað sem í töflu á að koma, áður en byrjað er á lögnum. Lagnir frá töflu leggjast samkvæmt raflagnateikningu, einlínu- og sniðmynd.

Allar láréttar lagnir leggjast í loftkverk.

Að loknu þessu skal tengja Stýritöflu. Að öðru leiti ákveður próftaki sjálfur lagnir með hliðsjón af því efni, sem hann hefur til að vinna úr.

Heimtaug kemur beint í töflukassa.

Fylgja skal kröfum rafveitna og Mannvirkjastofnunar í hvívetna.


Matarhlé verður frá kl:12:00 til 13:00 og 15 mín, í kaffihlé síðdegis.

Úrlausnartími: 8 klst.

Gangi þér vel !

Áritun prófdómara

Skilað kl.	Aukablöð	Kvittun



[illegible]