

EFNISLISTI SVEINSPRÓF, RAFVÉLAVIRKJUN OKTÓBER 2021

- 3 stk. Segulrofar
- 1 stk. Tímaliði seinn inn
- 1 stk. Tímaliði seinn út
- 2 stk. Yfirálgsvarnir
- 1 stk. Hnappabox fyrir 3 þrýstirofa
- 2 stk. Þrýstirofar fyrir ræsingu
- 1 stk. Þrýstirofi fyrir stöðvun
- 4 stk. Endastopp fyrir DIN skinnu
- 20 stk. 4 mm² raðtengi
- 50 stk. Einangraðar endahulsur fyrir 1,5 mm² vír
- 50 stk. Einangraðar endahulsur fyrir 1,0 mm² vír
- 1 stk. Kló með jarðtengingu
- 15 m 1,5 mm² Fínþættur vír til tenginga
- 20 m 1,0 mm² Fínþættur vír til tenginga
- 0,5 m 3x0,75 mm² snúra
- 2 m 5x1 mm² Stýrisstrengur fínþættur
- 1 m Álrör fyrir stýrisstreng
- Festingar og skrúfur fyrir álrör
- Skrúfur fyrir hnappabox
- 1 stk. Nippill og ró M20
- 1 stk. Nippill og ró fyrir hnappabox

Athugið:

1. Spólurofar skulu hafa minnst:

3 Normal opnar snertur fyrir kraftrás

2 Normal opnar hjálparsnertur

2 Normal lokaðar hjálparsnertur

Stýrispenna 230 VAC

2. Tímaliðar skulu hafa minnst:

1 Normal opnar snertu

1 Normal lokaða snertu

Tímasvið 2-60 sek.

Stýrispenna liðana skal vera 230 VAC

3. Yfirálagsvarnir:

Stillisvið straums skal vera á bilinu 0,5-10 A